

Krapkowice, dnia 2019-06-2019

**PROTOKÓŁ Z NARADY KOORDYNACYJNEJ**

**Numer kancelaryjny GK.6630.35.2019**

1. Stwierdza się, że niniejsza dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzonej w formie ~~bezpośredniej~~/elektronicznej w dniu 19.06.2019r. w Starostwie Powiatowym w Krapkowicach
2. Lokalizacja przedmiotu narady:  
GMINA : WALCE  
MIEJSCOWOŚĆ: **WALCE, DOBIESZOWICE, ul. Kozielska, Główna, Dolna ,Górna  
dz.wg.załącznika**
3. Opis przedmiotu narady: sieć kanalizacji sanitarnej  
**przyłącze elektroenergetyczne  
przyłącze wodociągowe  
przyłącze kanalizacji sanitarnej**
4. Wnioskodawca: Biuro Projektów i Usług WIKON  
Sieci i Instalacje Sanitarne  
inż. Wiktor Koniuch  
ul.Szarych Szeregów 31/5  
45-284 Opole
5. Przewodniczący narady: Marek Najgebauer-Dyrektor Wydziału Geodezji i Kartografii-Geodeta Powiatowy
6. Uczestnicy narady: patrz załącznik nr 1 do protokołu
7. Przedstawiciele instytucji oznaczonych Lp 1,7,12,13.. w załączniku nr1 do protokołu nie uczestniczyli w naradzie koordynacyjnej, mimo zawiadomienia Nr GK.6630.11.2019 z dnia 18.06.2019 r., które zostało przesłane pocztą elektroniczną.

Uwagi

.....  
.....  
.....

Za zgodność  
z oryginałem  
inż. Wiktor Koniuch

Z up. Starosty Krapkowickiego

Marek Najgebauer  
Geodeta Powiatowy

.....  
podpis osoby upoważnionej przez Starostę

L.p.	Branża	Imię i nazwisko	Stanowisko uczestnika narady/uwagi	podpis
1.	GDDKiA O/Opole			
2.	Zarząd Dróg Wojewódzkich Opole O.T. Głubczyce	Damian Kalus	Nie dotyczy w ZDW w Opolu	uwaga przekazana w formie elektronicznej
3.	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach Wydział Inwestycji Mienia	Tomasz Scholz	Zgodnie z wydaną decyzją administracyjną	uwaga przekazana w formie elektronicznej
4.	Gazownia Krapkowice	Andrzej Witkowski	Nie dotyczy-brak kolizji z siecią gazu będącą własnością PSG Sp. z o.o.	uwaga przekazana w formie elektronicznej
5.	Tauron Dystrybucja SA O/Opole Rejon Kędzierzyn-Koźle	Janusz Charkiewicz	<p>Uzgodniono z uwagami :</p> <p>Prace ziemne wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami pod nadzorem pracowników TAURON Dystrybucja S.A.</p> <p>Przed przystąpieniem do prac należy uzgodnić bezpieczne metody pracy z TAURON Dystrybucja S.A. Region SN i nN Strzelce Opolskie ul. Opolska 26 , 47-100 Strzelce Opolskie.</p> <p>Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN,</li> <li>- 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,</li> </ul> <p>należy uzgodnić bezpieczne metody pracy z TAURON Dystrybucja S.A.</p> <p>W miejscach zbliżeń i skrzyżowań linie kablowe zabezpieczyć osłonami rurowymi dwudzielnymi, szczególnie w rejonie projektowanej studni rewizyjnej zlokalizowanej przy granicy działek nr 40- 638.</p> <p>Zabezpieczenie linii kablowych rurami osłonowymi wykonać na urządzeniach elektroenergetycznych wyłączonych spod napięcia.</p> <p>Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.</p> <p>Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dla linii nN - 1 m (szczególnie dla stanowisk słupowych zlokalizowanych w granicach działek 24-25, 393-394, 418-420).</li> </ul> <p>W przypadku nie zachowania powyższej odległości przeprojektować trasę kanalizacji lub wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. o określenie technicznych warunków usunięcia kolizji.</p> <p>Ponadto należy rozważyć zmianę lokalizacji otworów geologicznych nr 2, 3, 5, 6. W przypadku pozostawienia projektowanych otworów geologicznych w dotychczasowej lokalizacji, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy z TAURON Dystrybucja S.A. Region SN i nN Strzelce Opolskie ul. Opolska 26 , 47-100 Strzelce Opolskie - prace należy wykonać przy urządzeniach elektroenergetycznych wyłączonych spod napięcia i pod nadzorem pracowników TAURON Dystrybucja S.A.</p> <p>Prace prowadzone podczas przewiertu sterowanego w rejonie słupowej stacji transformatorowej powinny być szczególnie monitorowane, aby nie doszło do naruszenia fundamentów i statyki obiektu.</p>	uwaga przekazana w formie elektronicznej

Za zgodność  
z oryginałem

Inż. Wiktor Koniuch

			Z uwagi na datę aktualizacji mapy do celów projektowych - 2015-11-13, w załączeniu przesyłamy namiar przyłącza energetycznego powstałego w roku 2018. Dodatkowo informujemy, że na terenie objętym uzgodnieniem znajdują się urządzenia elektroenergetyczne innych użytkowników.	
6.	Energetyka Ciepła Opolszczyzny -ECO Krapkowice	Krzysztof Pietrzak	Brak uwag. Brak kolizji z infrastrukturą ECO S.A.	uwaga przekazana w formie elektronicznej
7.	Samorządowy Zakład Budżetowy-Wodociągi i Kanalizacja Walce			
8.	ORANGE POLSKA S.A.	Arkadiusz Domalewski	Zachować normatywną odległość w obrębie infrastruktury teletechnicznej, prace ziemne wykonywać ręcznie pod nadzorem przedstawiciela OPL S.A.	uwaga przekazana w formie elektronicznej
9.	Netia –Telekomunikacja Opole	Marek Perliński	Brak uwag	uwaga przekazana w formie elektronicznej
10.	OGP GAZ-System SA O/Świerklany	Iwona Pogoda-Gołaszewska	Nie dotyczy	uwaga przekazana w formie elektronicznej
11.	Urząd Gminy Walce	Edward Koszorek	Uzgadniamy pozytywnie	uwaga przekazana w formie elektronicznej
12.	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego			
13.	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach Wydział Budownictwa i Środowiska			u
14.	Starostwo Powiatowe w Krapkowicach PODGiK			

Potwierdzam zgodność z oryginałem 24 CZE. 2019

Z up. Starosty Krapkowickiego

Marek Najgebauer  
Główny Inżynier

Za zgodność z oryginałem  
inż. Wiktor Koniuch