



GMINA WALCE

47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18

ZP.271.3.14.2021

Walce, dnia 03 grudnia 2021 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: ogłoszenia 2021/BZP 00277665/01 z dnia 2021-11-22 opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, „Budowa remizy OSP w Dobieszowicach” Znak sprawy: ZP.271.3.14.2021.

Zamawiający – Gmina Walce, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1129 z późn. zm.) informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania, na które udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Pozycja 30 kosztorysu robót elektrycznych mówi, że należy wykonać „montaż instalacji systemów alarmowych straży pożarnej”. Projekt nie opisuje danych robót. Proszę o informację co należy wycenić w ramach tej pozycji.

Odpowiedź: w ramach tej pozycji należy wycenić system powiadamiania strażaków i ludności DSP:

- centrala sterująca DSP z możliwością telefonicznego powiadamiania strażaków;
- okablowanie do systemu;
- syrena elektroniczna zewnętrzna.

Pytanie 2

Zgonie z częścią rysunkową należy wykonać ogrodzenie panelowe. W przedmiarze robót nie ma pozycji dotyczącej w/w zakresu. Proszę o informację czy należy wycenić dane ogrodzenie? Jak tak to proszę wskazać w jakiej ilości.

Odpowiedź: Należy wycenić w ilości 16,90 mb. wraz z bramą i furtką.

Pytanie 3

Jakie szafki dla strażaków należy wycenić?

Odpowiedź: należy wycenić szafki metalowe, częściowo otwarte na wyposażenie osobiste i specjalne strażaka.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech