



GMINA WALCE

47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18

ZP.271.4.5.2021

Walce, dnia 10 stycznia 2022 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: ogłoszenia 2021/BZP 00337631/01 z dnia 2021-12-30 opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, „ Budowa drogi gminnej w Walcach łącząca drogi powiatowe o numerach 1810 O oraz 1465 O” Znak sprawy: ZP.271.4.5.2021.

Zamawiający – Gmina Walce, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia z 11 września 2019 r. –

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1129 z późn. zm.) informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania, na które udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

W przesłanych odpowiedziach do zapytania odnośnie oświetlenia i kanału technologicznego brak map poglądowych geodezyjnych z umieszczeniem przebiegu obydwu tras -oświetlenia i kanału technologicznego z uwzględnieniem rur ochronnych i przepustów.

Odpowiedź:

- trasa kabla oświetleniowego oraz trasa kanału technologicznego została pokazana w projekcie zagospodarowania terenu (kabel oświetlenia ulicznego kolorem niebieskim, kanał technologiczny kolorem pomarańczowym);
- przepust kablowy to przepust DVK 75 (określenie rodzaju przepustu zostało umieszczone w części elektrycznej opisu technicznego);
- kanał technologiczny to kanał KTu1 - typ studni kablowych oraz typ rur zostały pokazane na rysunku "kanał technologiczny i studnia kablowa (studnia SKO-1 , rura osłonowa RO 125/108 . W rurze osłonowej 2 rury RS40/37 oraz dwie prefabrykowane wiązki mikrorur o średnicy 40mm+5 mm) oznaczenia rur oraz studni są zgodne z Zasadami Projektowania Kanałów Technologicznych (KT) str. 15 i 16.

Zasady Projektowania Kanałów Technologicznych stanowią załącznik nr 1 do niniejszych wyjaśnień treści SWZ.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech