



GMINA WALCE

47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18

ZP.271.12.2.2022

Walce, dnia 24 marca 2022 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: ogłoszenia 2022/BZP 00079988/01 z dnia 2021-03-09 opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, „ Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Rozkochowie” Znak sprawy: ZP.271.12.2.2022.

Zamawiający – Gmina Walce, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 1129 z późn. zm.) informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania, na które udziela odpowiedzi:

Pytanie 1

Proszę o wyjaśnienie zakresu robót objętych przetargiem – czego dotyczy rozdział 5 przedmiaru robót sanitarnych? W projekcie nie ma żadnego opisu tych robót.

Odpowiedź: Pozycje 63 – 66 dotyczą remont filtrów uzdatniania wody,

Zakres prac:

- wymiana sączków drenarskich w dennicach filtrów,
- ilość filtrów 4 szt. (2 żelaza oraz 2 mangan),
- uzupełnienie złoża w filtrach, który zostanie utracony podczas prac do stanu wymaganego do prawidłowej filtracji,
- naprawa podpory dennicy w jednym filtrze.

Pozycje 67 – 75 dotyczą wymiany „wyspy” pneumatyki (obsługa zasuw na SUW):

- zakres prac tak jak w opisie,
- wyspa 3x10 elektrozaworów.

Wójt Gminy Walce

Marek Śmiech