



L.p	Nazwa elementu:	Jedn.	Ilość	Mat.	Uwagi
1	Zasuwa odcinająca nożowa DN 50 mm	szt.	4	żel.	
2	Zawór zwrotny kulowy DN 50 mm	szt.	2	żel.	
3	Nasada hydrantowa DN 52 mm z pokrywą	szt.	1	alum.	
4	Trójnik kołnierzowy DN 50/50 mm	szt.	2	st.nie.	
5	Kolano kołnierzowe DN 50 mm	szt.	3	st.nie.	
6	Kołnierz specjalny dla rur PE Ø 50/63 mm	szt.	3	żel.	
7	Rura z PE100 Ø 63/3,8 mm, L=1400 mm	szt.	1	PE100	
8	Przejście szczelne rury PE Ø 63/3,8 mm	szt.	3	PE	
9	Zasuwa nożowa do przyłączy kanaliz. DN 50 mm z obustronnym złączem ISO do rur PE Ø 63 mm wraz z obudową i skrzynką uliczną do zasuw	kpl.	1	żel.	
10	Rura z PE100 Ø 63/3,8 mm, L=1300 mm	szt.	1	PE100	
11	Dno studzienki -1500/1000 mm	szt.	1	bet.	
12	Krąg bet. 1500/500 mm	szt.	1	bet.	
13	Płyta pokrywowa 1800/210 mm	szt.	1	bet.	
14	Właz żeliwny zamykany Ø 600 mm	szt.	1	żel.	
15	Drabinka ze stali nierdzewnej L-1600 mm	szt.	1	st.nie.	
16	Podpora betonowa	szt.	1	bet.	
17	Kominki wentylacyjne z rur PE Ø 110/6,6 mm	szt.	2	PE	

Uwaga:

Wszystkie elementy metalowe - stal nierdzewna kwasoodporna
 Przewody - PE100, SDR17
 Przy klapie włazowej zamontować pochwyt ze stali nierdzewnej
 Kominki wentylacyjne KN i KW z rur PE80 czarnych

Biuro Projektów i Usług "WIKON" Sieci i Instalacje Sanitarne 45-061 Opole ul. Katowicka 39E/9 tel. 77 44-25-492, kom. 506 243 888		Załącznik : Komora zasuw pompowni PB-3 Skala 1 : 25		Zał. Nr 12
Projektował: inż. Wiktor Koniuch Upr. bud. nr 19/86/Op	Podpis:	Temat Projekt budowlany	Kanalizacja sanitarna - etap II	
Sprawdził: mgr inż. Andrzej Neustein Upr. bud. nr 330/88/Op	Podpis:	Lokalizacja Brozec gm. Walce	Gmina Walce	
		Inwestor Kwiecień 2017 r.		
		Data		
		Egz. Nr		