



POWIERZCHNIA DACHU ≈ 460,5 m²
(Z KOMINAMI I OKNAMI DACHOWYMI)

w tym:
224,5 m² - część rozbudowana + część nad chlorownią i pom. socjalnymi

1. Opis i rysunek stanowią integralną całość projektu instalacji odgromowej.
2. Przed przystąpieniem do realizacji należy wszystkie wymiary sprawdzić na budowie.
3. Zwody i przewody odprowadzające wykonać drutem AL fi 8mm.
4. Dla ochrony przed wyfodowaniami atmosferycznymi połaci dachowej projektuje się układ zwodów poziomych na uchwytach instalacyjnych.
5. Uchwyty instalacyjne dostosować do rodzaju połaci dachowej.
6. Wszystkie metalowe elementy wyniesione ponad połac dachową przyłączyć do układu zwodów.
7. Wszystkie urządzenia elektryczne zamontowane na powierzchni dach chronić za pomocą iglic odgromowych montowanych z zachowaniem wymaganego odstępu izolacyjnego.
8. Przewody odprowadzające prowadzić po elewacji na uchwytach dystansowych metalowych.
9. Przewody odprowadzające przyłączyć do złącz kontrolnych zainstalowanych na wysokości h=0,3m od poziomu gruntu.
10. Wartość rezystancji uziomu powinna wynosić Re<10 Ohm.
11. Całość prac wykonać zgodnie ze szczegółami zawartymi w normie PN-EN 62305.

Legenda	
Blok	Opis
	Budnarka 35x4 OC, B 35x4 OC
	Drut odgromowy 8 AL, DR 8 AL
	Przewody odprowadzające - Drut odgromowy 8 AL DR 8AL prowadzony w rurach odgromowych
	Złącze krzyżowe 1-otworowe, 55.1 OC
	Złącze kontrolne na elewacji
	Iglica odgromowa

Uwaga: Legenda nie uwzględnia akcesoriów, mocowań itp.

PROJEKT JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM (DZ.U. 94.24.83) STANOWI WŁASNOŚĆ INTELAKTUALNĄ FIRMY "USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA"	Inwestor: GMINA WALCE, UL. MICKIEWICZA 18, 47-344 WALCE
	Jednostka Projektowa: USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL 47-344 WALCE, ul. LIPOWA 4 tel: 0 77 466 28 60 kom: 0 502 221 118 e-mail: nossolm@o2.pl
	Projektant: mgr inż. Piotr Spątek specjalność instalacyjna elektryczna OPL/1196/PWBE/15 Podpis:
	Proj. sprawdzający: mgr inż. Herbert Szeneider specjalność instalacyjna elektryczna 139/93/OP Podpis:
	Obiekt: ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY W ROZKOCHOWIE
Lokalizacja: 47-344 ROZKOCHÓW, UL. GŁOGOWSKA 20, DZIAŁKA NR 38/2 K.M.1, OBREB: ROZKOCHÓW -0006, JEDNOSTKA EWID.: WALCE 160504_2.0006	
Branża: Instalacje el. Stadium: Projekt Techniczny	
RZUT DACHU - Instalacja Odgromowa	
Podziałka: 1:50	Data: 05.04.2022
Nr rysunku:	E2