



# GMINA WALCE

47-344 Walce, ul. Mickiewicza 18

ZP.271.4.6.2023

Walce, dnia 07 czerwca 2023 r.

## WYKONAWCY

**Dotyczy: ogłoszenia 2023/BZP 00234672/01 z dnia 2023-05-26 opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych relacji Rozkochów-Zabierzów- drugie postępowanie” Znak sprawy: ZP.271.4.6.2023.**

Zamawiający – Gmina Walce, działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. –

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2022, nr 1710 z późn. zm.) informuje, że wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania, na które udziela odpowiedzi:

### Pytanie 1

Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju asfaltu jaki ma być zastosowany w w/w postępowaniu, ponieważ w załączonych dokumentach występuje kilka różnych jego rodzajów i grubości.

Czy należy wyceniać jednowarstwowo SMA 16 JENA gr 7cm na asfalcie 50/70?

**Odpowiedź: Nawierzchnia bitumiczna powinna być wykonana jako jednowarstwowa SMA 16 JENA. Asfalt 50/70. Informujemy jednocześnie, że nie dopuszcza się stosowania granulatu asfaltowego.**